

# Raport de încercare din data de 03.03.2025

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – RETEA ARCANI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
pH	6,99/20°C	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	301,9	μS/cm	SR EN 277888:1997	2500
Turbiditate	ACCEPTABILĂ	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală
Amoniu	<0,034	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	<0,017	mg/l	SR EN 26777:2002/C91:2006	0,5
Azotați	4,631	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Oxidabilitate	1,20	mgO <sub>2</sub> /l	SR EN ISO 8467:2001	5
Cloruri	7,799	mg/l	SR ISO 9297:2001	250
Duritate	8,998	°germane	SR ISO 6059:2008	≥5
Clor rezidual	0,260	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Enterococi	0	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	0	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Bacterii coliforme	0	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

\* CMA - Concentrație maximă admisă

Aprobat,

Șef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela



Avizat,

Sef Laborator Apa Potabila

Ing. Sorop Emilia



Intocmit,

Responsabil Incercari Fizico-Chimice/Microbiologie

Bio. Gencarau Denisa



**\*\*Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCINEȘTI - INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI NR. 1**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI, NR. 41A**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – REȚEA CARBUNESTI SAT, NR. 96**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – BAZIN CERAT**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARTA - REȚEA LAZURI, NR. 25**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – REȚEA COPACIOASA, NR. 76**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARTA - REȚEA BOBU, NR.2**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: ȚICLENI – REȚEA SEDIU**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE REȚEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1-0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: MOTRU – REȚEA RAPA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI - REȚEA STR. EROILOR**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,4</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,4</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. CAMPULUI**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- REȚEA - DOBRIȚA SAT**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU - REȚEA - DOBRIȚA SPITAL**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - REȚEA ARCANI**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN GURENI**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,4</b>	mg/l	0,1-0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA BOROSTENI**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN LELESTI**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1-0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. ALEEA SCOLII**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA STR. M.C.OANCEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA RUSATA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – BAZIN TISMENITA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,4</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA CELEI**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA STR. SF. GHEORGHE**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA conform Ordonantei nr. 7/2023</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1 - 0,5

\*\*Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

\* **CMA** - Concentrație maximă admisă

- Laboratorul este reînregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății, cu numărul 717/23.05.2023 si acreditat RENAR Certificat LI 1241/11.02.2021 .**