

# Raport de încercare din data de 13.07.2026

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – REȚEA ROVINARI

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM                  | Metoda de încercare          | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023                        |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| pH                   | 7,49/20°C             | Unit de pH          | SR ISO 10523:2012            | 6,5-9,5                                                  |
| Conductivitate       | 413,0                 | μS/cm               | SR EN 277888:1997            | 2500                                                     |
| Turbiditate          | ACCEPTABILĂ           | NTU                 | SR EN ISO 7027-1:2016        | Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală |
| Amoniu               | <0,034                | mg/l                | SR EN ISO 7150-1:2001        | 0,5                                                      |
| Nitriți              | <0,017                | mg/l                | SR EN 26777:2002/C91:2006    | 0,5                                                      |
| Azotați              | 2,395                 | mg/l                | SR EN ISO 7890-3:2000        | 50                                                       |
| Oxidabilitate        | 1,23                  | mgO <sub>2</sub> /l | SR EN ISO 8467:2001          | 5                                                        |
| Cloruri              | 31,198                | mg/l                | SR ISO 9297:2001             | 250                                                      |
| Duritate             | 10,625                | °germane            | SR ISO 6059:2008             | ≥5                                                       |
| Clor rezidual        | 0,251                 | mg/l                | SR EN ISO 7393-2:2018        | 0,1 - 0,5                                                |
| Enterococi           | 0                     | CFU/100ml           | SR EN ISO 7899-2:2002        | 0                                                        |
| Escherichia coli     | 0                     | CFU/100ml           | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0                                                        |
| Bacterii coliforme   | 0                     | CFU/100ml           | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0                                                        |

\* CMA - Concentrație maximă admisă

Aprobat,

Avizat,

Întocmit,

Șef Laborator Central Ape

Șef Laborator Apă Potabilă

Responsabil Încercări Fizico-Chimice/Microbiologie

Ing. Gordin Mirabela

Ing. Mihart Olivia

Ing. Vișean Cristina



**\*\*Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCINEȘTI - INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI, NR.1**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI, CISMEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA FLORESTENI, NR. 124**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – BAZIN CERAT**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – RETEA COPACIOASA, NR. 76**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARTA - RETEA LAZURI, NR. 25**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARTA - RETEA BOBU, NR.2**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: ȚICLENII – REȚEA SEDIU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1-0,5                           |

**\*\*Locul de prelevare al probei: MOTRU – REȚEA VALEA MANASTIRII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI – REȚEA STR. EROILOR**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. PESTERII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- RETEA DOBRIȚA SAT**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA DOBRIȚA SPITAL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN GURENI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1-0,5                           |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BOROSTENI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN LELESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1-0,5                           |

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. PACII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – RETEA SAT ARTANU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA STR. UNIRII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA RUSATA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA CELEI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA STR. PROMETEU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |



**\*\*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA TALVESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA IASI – DRAGUTESTI – CARBESTI- DAMBOVA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA URECHESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                         |

**\*\*Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.**

**\* CMA - Concentrație maximă admisă**

**- Laboratorul este reînregistrat în *Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății, cu numărul 717/21.05.2025 si acreditat RENAR Certificat LI 1241/11.02.2025* .**