

Raport de încercare din data de 05.10.2026

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – REȚEA MOTRU

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
pH	7,04/20°C	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	213,2	μS/cm	SR EN 277888:1997	2500
Turbiditate	ACCEPTABILĂ	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală
Amoniu	<0,034	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	<0,017	mg/l	SR EN 26777:2002/C91:2006	0,5
Azotați	1,364	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Clor rezidual	0,250	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Enterococi	0	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	0	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Bacterii coliforme	0	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

* CMA - Concentrație maximă admisă

Aprobat,
Șef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela



Avizat,
Șef Laborator Apă Potabilă

Biolog Gencarau Denisa



Întocmit,
Responsabil Încercări Fizico-Chimice/Microbiologie

Ing. Vișean Cristina



****Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCINEȘTI - INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI, NR.1**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI, PECO ROMPETROL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA COJANI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ȚICLENI – RETEA SEDIU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: MOTRU – RETEA LEURDA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NOVACI – RETEA STR. HULUBA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. PESTERII**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BENGESTI – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BENGESTI - REȚEA STR. GILORT**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- REȚEA DOBRIȚA SAT**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA DOBRIȚA SPITAL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN GURENI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1-0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN LELESTI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BOROSTENI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. 22 DECEMBRIE**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – REȚEA SAT ARTANU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA DEBARCADER**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA RUSATA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA CELEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA STR. PROMETEU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA TALVESTI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA IASI – DRAGUTESTI – CARBESTI- DAMBOVA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA URECHESTI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Aceste rezultate au fost raportate telefonic de către personalul de serviciu de la fiecare CED.**

*** CMA - Concentrație maximă admisă**

- Laboratorul este reînregistrat în *Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății, cu numărul 717/21.05.2025 și acreditat RENAR Certificat LI 1241/11.02.2025*.