# Raport de încercare din data de 19.10.2026

**Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007**

**Locul de prelevare al probei – REȚEA RÂNCA NOVACI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|---|
| **pH** | **7,77/20°C** | Unit de pH | SR ISO 10523:2012 | 6,5-9,5 |
| **Conductivitate** | **64,5** | µS/cm | SR EN 277888:1997 | 2500 |
| **Turbiditate** | **ACCEPTABILĂ** | NTU | SR EN ISO 7027-1:2016 | Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală |
| **Amoniu** | **<0,034** | mg/l | SR EN ISO 7150-1:2001 | 0,5 |
| **Nitriți** | **<0,017** | mg/l | SR EN 26777:2002/C91:2006 | 0,5 |
| **Azotați** | **1,142** | mg/l | SR EN ISO 7890-3:2000 | 50 |
| **Clor rezidual** | **0,349** | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2018 | 0,1 - 0,5 |
| **Enterococi** | **0** | CFU/100ml | SR EN ISO 7899-2:2002 | 0 |
| **Escherichia coli** | **0** | CFU/100ml | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0 |
| **Bacterii coliforme** | **0** | CFU/100ml | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0 |

*** CMA** - Concentraţie maximă admisă

| Aprobat, | Avizat, | Întocmit, |
|---|---|---|
| Şef Laborator Central Ape | Şef Laborator Apã Potabilã | Responsabil Încercari Fizico-Chimice/Microbiologie |
| **Ing. Gordin Mirabela** | **Biolog Gencarau Denisa** | **Ing. Vişean Cristina** |

****Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TURCINESTI - INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI, NR.1**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI, NR. 41A**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI SAT, NR. 96**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: ȚICLENI – RETEA SEDIU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1-0,5 |

**Locul de prelevare al probei: MOTRU – RETEA  MOTRU PRIMARIE

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: NOVACI – RETEA STR. PARANGULUI

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE  REȚEA

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE  REȚEA

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. PESTERII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BENGESTI – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BENGESTI - REȚEA STR. LINIA MICA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- RETEA DOBRIȚA SAT**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN DOBRIȚA SPITAL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: RUNCU – RETEA GURENI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1-0,5 |

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA LELESTI

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BOROSTENI

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1-0,5 |

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. JIULUI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – RETEA SAT ARTANU, STR. PRINCIPALA, NR. 100**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA  STR. M.C. OANCEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA  RUSATA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA -  RETEA  SOHODOL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA CELEI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei:TURCENI – RETEA STR. SF. GHEORGHE**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA TALVESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

## **Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA IASI – DRAGUTESTI – CARBESTI- DAMBOVA

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

## **Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA URECHESTI

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

*** CMA** - Concentrație maximă admisă
*- Laboratorul este reînregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății**, cu numărul 717/21.05.2025 si **acreditat RENAR** Certificat LI 1241/11.02.2025 .*