Raport de încercare din data de 23.11.2026

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – REȚEA BUCUREASA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
pH	**7,12/20°C**	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	**617,3**	µS/cm	SR EN 27888:1997	2500
Turbiditate	**ACCEPTABILĂ**	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală
Amoniu	**<0,034**	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	**<0,017**	mg/l	SR EN 26777:2002/C91:2006	0,5
Azotați	**1,842**	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Clor rezidual	**0,228**	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Enterococi	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Bacterii coliforme	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

*** CMA** - Concentraţie maximă admisă

Aprobat,	Avizat,	Întocmit,
Şef Laborator Central Ape	Şef Laborator Apã Potabilã	Responsabil Încercari Fizico-Chimice/Microbiologie
Ing. Gordin Mirabela	**Biolog Gencarau Denisa**	**Ing. Vişean Cristina**

****Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCINESTI - INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI, NR.1**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI, PECO ROMPETROM**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA FLORESTENI, NR. 58**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ȚICLENI – RETEA SEDIU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: MOTRU – RETEA VALEA MANASTIRII**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NOVACI – RETEA STR. EROILOR**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. PESTERII**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BENGESTI – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BENGESTI - REȚEA STR. PRINCIPALA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- RETEA DOBRIȚA SAT**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA DOBRIȚA SPITAL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN GURENI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN LELESTI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BOROSTENI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. PRIETENIEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) – RETEA SAT ARTANU, STR. PRINCIPALA, NR.100**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA STR. VICTORIEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA RUSATA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA CELEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei:TURCENI – RETEA STR. SF. GHEORGHE**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA TALVESTI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA IASI – DRAGUTESTI – CARBESTI- DAMBOVA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA URECHESTI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

*** CMA** - Concentrație maximă admisă
*- Laboratorul este reînregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății**, cu numărul 717/21.05.2025 si **acreditat RENAR** Certificat LI 1241/11.02.2025 .*