Raport de încercare din data de 26.11.2026

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – REȚEA NOVACI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
pH	**7,19/20°C**	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	**164,6**	µS/cm	SR EN 27888:1997	2500
Turbiditate	**ACCEPTABILĂ**	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală
Amoniu	**<0,034**	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	**<0,017**	mg/l	SR EN 26777:2002/C91:2006	0,5
Azotați	**1,315**	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Clor rezidual	**0,269**	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Enterococi	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Bacterii coliforme	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

* **CMA** - Concentrație maximă admisă

Aprobat,
Şef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

Avizat,
Şef Laborator Apă Potabilă

Biolog Gencarau Denisa

Întocmit,
Responsabil Încercari Fizico-Chimice/Microbiologie

Ing. Vişean Cristina

**Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TURCINESTI - INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI, NR.1

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI PECO ROMPETROL

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA COJANI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: ȚICLENI – RETEA SEDIU

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: MOTRU – RETEA PIATA CENTRALA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: NOVACI – RETEA STR. PARANGULUI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. CAMPULUI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: BENGESTI – INTRARE REȚEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: BENGESTI - REȚEA STR. PRINCIPALA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

** Locul de prelevare al probei: RUNCU- RETEA DOBRIȚA SAT

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

** Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN DOBRIȚA SPITAL

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: RUNCU – RETEA GURENI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA LELESTI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BOROSTENI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. FLORILOR

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (URSOAIA) – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (URSOAIA) – RETEA PRIMARIA NEGOMIR

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA STR. MOTRULUI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA RUSATA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA CELEI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei:TURCENI – RETEA STR. SF. GHEORGHE

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA TALVESTI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA IASI – DRAGUTESTI – CARBESTI- DAMBOVA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA URECHESTI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobata si modificata prin Legea 96/2024
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

* **CMA** - Concentrație maximă admisă

*- Laboratorul este reînregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății**, cu numărul 717/21.05.2025 si **acreditat RENAR** Certificat LI 1241/11.02.2025 .*